

25 ינואר, 2021

מכרז פומבי מס' 3/2021

מכרז מסגרת להקמת ותחזוקת מערכות מיגון, מערכות מתח נמוך, מערכות גילוי אש, עבודות תקשורת וחשמל במתקני התאגיד

הודעה לקבלנים מס' 2

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או "התאגיד"), למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת, כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על הודעה זו, וכן לצרף את העתקה חתום כחלק ממסמכי להצעתו.

תשובות הבהרה

מס'	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	כתב כמויות	הבהרה יזומה על ידי התאגיד	עקב טעות קולמוס הועלה לאתר התאגיד נוסח לא מעודכן של כתב הכמויות. על כן, במועד משלוח הודעה זו יועלה לאתר התאגיד קובץ חדש ומעודכן (בפורמט PDF ו- EXCEL) של כתב הכמויות, ועל המציעים במכרז להגיש את ההנחה המוצעת על ידם בהתייחס אך ורק לכתב הכמויות המעודכן הנ"ל. מעבר לאמור לעיל, לא יהיה שינוי בהוראות סעיף 10 לתנאי המכרז ועל המציעים לפעול בהתאם להוראות אלו.
2.	סעיפים 153-155 לכתב הכמויות	נבקש לבחון שוב את הדרישה בנושא התאמת מידות ומשקל של ה"אל פסק" אל מול מידות הארון המבוקש.	הנושא נבחן בשנית והדרישה נותרת כפי שהייתה
3.	סעיף 160 לכתב הכמויות	האם מדובר בממיר תעשייתי לפס דין או לשימוש פנימי?	נדרש ממיר Gigabit המתאים להתקנה בארונות פנימיים וחיצוניים בעל יכולת עבודה בטמ' של עד 60°C לפחות המתאים לטווחים של 2km לפחות במצב Duplex.

מאושר להציע מצברי פריקה עמוקה לסעיף זה	למיטב ידיעתנו, מצבר NiCD 12V 55A - לא קיים ב NiCD. האם ניתן להציע מצבר מצברי ג'ל או פריקה עמוקה ב 55 אמפר 12V, במקום NiCD ?	שורה 220 בכתב הכמויות	.4
עבור סעיפים אלו על המציע לספק במהלך הפרויקט אל-פסק ומצברים, כולל אביזרי ומתאמי התקנה, המתאימים להתקנה בארון אליו מיועד האל-פסק בפועל בכל מקרה לגופו (בין אם ארון 19" פנימי או ארון תקשורת חיצוני בשטח).	האם האל פסק מתייחס להתקנה בארון 19 אינץ'?	סעיפים 211-214 לכתב הכמויות	.5
הנושא נבחן בשנית והדרישה נותרת כפי שהייתה	נבקש לבחון את סוגי המצלמות המוצעות לשימוש במכרז, שכן לטעמנו אינן נמצאות ברמות זהות.	סעיף 6.1 למפרט	.6

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה ובחותמת, להצעתו במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.

בברכה

אורי ברוקנר - מנהל רכש ולוגיסטיקה
מי כרמל בע"מ